



Multisplit SCM60ZS-W

Puissance frigorifique nominale* (min-max) : 6,0kW (1,7-7,5)
 Puissance calorifique nominale* (min-max) : 6,8kW (1,0-7,8)
 EER/COP : 4,55/4,86 SEER/SCOP : jusqu'à 8,80 (A+++) / 4,60 (A++)

Nombre d'unités intérieures : 2 ou 3 (max. 11kW)

Plage de fonctionnement : Température extérieure
 Climatisation : -15°C → +46°C
 Chauffage : -15°C → +24°C

Unités intérieures raccordables :

Muraux : SRK20,25,35,50,60 ZSX-W

SRK20,25,35,50 ZS-W et ZS-WT / SKM20,25,35 ZSP-W

Gainables basse pression : SRR25,35 ZM-W et ZS-W et 50, 60 ZS-W

Gainable moyenne pression : FDUM 50 VH

Cassettes 600x600 : FDTC25,35,50,60 VH

Plafonnier : FDE 50 VH

Combinaisons autorisées :

Bisplit : 20+20 / 20+25 / 20+35 / 20+50 / 20+60 / 25+25 / 25+35 / 25+50 / 25+60 / 35+35 / 35+50 / 35+60 / 50+50 / 50+60



Trisplit : 20+20+20 / 20+20+25 / 20+20+35 / 20+20+50 / 20+20+60 / 20+25+25 / 20+25+35 / 20+25+50 / 20+25+60 / 20+35+35 / 20+35+50 / 25+25+25 / 25+25+35 / 25+25+50 / 25+25+60 / 25+35+35 / 25+35+50 / 35+35+35

Intensité absorbée :

Nominale Froid/Chaud : 5,8A/6,1A

Maximale : 15A

Intensité de démarrage : 5,0A



Interconnexion
4x1,5mm²

Tuyauteries frigorifiques

Tube liquide : 3 x 1/4"

Tube gaz : 3 x 3/8"

Sauf dans le cas d'unités
intérieures de taille 50 ou 60 :
tuyauterie gaz en 1/2".

Utiliser la réduction fournie avec
l'unité extérieure.

Charge R32 :

1,8kg pour 40m.

**Pas de complément
de charge à réaliser.**

GWP 675



Unité extérieure		SCM60 ZS-W
Niveau pression sonore	dB(A)	50/52 Silent (F : 43/ C : 44)
Niveau puissance sonore		F : 62 / C : 64
Débit d'air	m³/h	2460
Poids	kg	48,5
Entraxe de fixation	mm	510*312,5

Distances autorisées :

Longueur totale max. de tuyauterie : 40m

Longueur max. par circuit : 25m

Dénivelés :



Pour les conditions hivernales, prévoir un cordon chauffant pour le drainage des condensats.

* Conditions de mesure nominales : mode chauffage : T.ext = 7°C(TS)/ 6°C(TH), T. int. = 20°C(TS)/15°C max(TH)
 mode froid : T.ext= 35°C(TS)/24°C(TH), T. int. = 27°C(TS)/19°C(TH)



Yack Technical
Institute