




ENERG
енергия · ενέργεια



FRISQUET

F7AD20100



A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+





ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

FRISQUET

TEAMAO 4 GE 10kW
TEAMAO 4 MI 10kW



55° C

35° C

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

A+++



43 dB



59 dB

10
10
10
kW

10
10
10
kW



2019

811/2013

Fiche d'information sur le produit Régulateur de température

Nom du fournisseur
ou marque commerciale **FRISQUET**

Référence du modèle **ECO
RADIO
SYSTEM
Visio**

Classe **VI**

Contribution à
l'efficacité
saisonnière **4%**

La régulation climatique avec capteur
d'ambiance et sonde extérieure,
ECORADIO SYSTEM Visio est intégrée
à la pompe à chaleur.

Fiche calcul système pour le chauffage en application moyenne température

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur
pour le chauffage des locaux **131 %**

Régulateur de température Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1.5 %, Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %, Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %
+ **4 %**

Chaudière d'appoint Efficacité énergétique saisonnière pour le
Voir fiche sur la chaudière chauffage des locaux (en %)
(- 131) x 'II' = - **4 %**

Contribution solaire Classe du ballon
Voir fiche sur le dispositif solaire A* = 0.95, A = 0.91
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81
Taille du capteur (en m²) Volume du ballon (en m³) Rendement du capteur (en %)
('III' x + 'IV' x) x 0.45 x (/ 100) x = + **4 %**

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le
chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. **135 %**

Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des
locaux dans les conditions climatiques moyennes.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
G F E D C B A A+ A++ A+++
<30 % ≥30 % ≥34 % ≥36 % ≥75 % ≥82 % ≥90 % ≥98 % ≥125 % ≥150 %

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux
dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes.

+ froides : 135 - 22 = **113 %** + chaudes : 135 + 21 = **156 %**

L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.